



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное Управление МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу

наименование территориального органа МЧС России
629001, ЯНАО, город Салехард, улица Республики, дом 28, телефон 8 (34922) 3-16-21, 4-58-21, 3-17-03.
E-mail: gpn_yamal@mail.ru. onkg@bk.ru.

адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по муниципальному образованию город Ноябрьск

Управление НД и ПР ГУ МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу

наименование органа государственного пожарного надзора

г. Ноябрьск, ул. 60 лет СССР, стр.25, тел. 8 (3496) 31-11-20, e-mail: ogpn_noyabrsk@mail.ru

ОНД и ПР по МО г. Ноябрьск

место составления акта

«26» апреля 2021 года

дата составления акта

«16» часов «00» минут

время составления акта

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя

№57

По адресу: ЯНАО, г. Ноябрьск, ул. Высоцкого, д.34-в.

место проведения проверки

статей 6, 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», статей 9, 12, 13, 14 Федерального закона от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», распоряжения главного государственного инспектора г.Ноябрьск по пожарному надзору – начальника ОНДиПР по МО г. Ноябрьск УНДиПР ГУ МЧС России по ЯНАО подполковника внутренней службы Мишина А.В. №57 от 12 апреля 2021 года.

На основании:

вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

проведена **плановая, выездная** проверка в отношении: **объекта защиты – здания детского сада**

плановая/внеплановая, документарная/выездная

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Росинка» (ОГРН 1028900708506, ИНН 8905024852). Объект категории чрезвычайно высокого риска (1 класс).

наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя

Дата и время проведения проверки:

с 15 часов 00 минут по 16 часов 00 минут «16» апреля 2021 года (1 рабочий час).

в периоды: с 11 часов 00 минут по 12 часов 30 минут «20» апреля 2021 года (1,5 рабочих часа).

с 15 часов 00 минут по 16 часов 00 минут «22» апреля 2021 года (1 рабочий час).

заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам

Общая продолжительность проверки: **не более 20 рабочих дней (по факту – 3 рабочих дня).**

рабочих дней/часов, ненужное зачеркнуть

Акт составлен: **отделом надзорной деятельности и профилактической работы по муниципальному образованию г. Ноябрьск УНД и ПР ГУ МЧС РФ по ЯНАО.**

наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля

С копией распоряжения о проведении проверки, заверенной должностным лицом, проводившим проверку ознакомлен (заполняется при проведении выездной проверки):

Уведомление и копия распоряжения получены лично **Заведующей МАДОУ «Росинка» Миллер Ж.А. 12.04.2021 г. (исх.427-2-7-3 от 12.04.2021 г.).**

фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства

Лицо, проводившее проверку:

Государственный инспектор г. Ноябрьск по пожарному надзору – инспектор НТО ОНД и ПР по МО г. Ноябрьск УНД и ПР ГУ МЧС России по ЯНАО старший лейтенант внутренней службы Челпан Анастасия Григорьевна

фамилия, имя, отчество, должность должностного лица, проводившего проверку

При проведении проверки присутствовали: **Заведующая МАДОУ «Росинка» Миллер Жанна Анатольевна.**

ФИО, должность руководителя либо иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке

Краткая характеристика объекта: здание детского сада МАДОУ «Росинка» – трёхэтажное, в том числе подземных -1, II СО; стены: железобетонные панели; перекрытия железобетонные, освещение естественное и электрическое, отопление центральное. Класс функциональной пожарной опасности объекта защиты - Ф1.1. Общая площадь здания 1963,8м². Год постройки здания - 1994г. Из здания имеется 17 эвакуационных выходов. Расстояние до ближайшего пожарного депо ПСЧ-4 г.Ноябрьск – 3 км. Внутреннее противопожарное водоснабжение осуществляется из сети внутреннего противопожарного водопровода (двенадцать пожарных кранов с диаметром сети 51 мм). Наружное противопожарное водоснабжение осуществляется из пожарного гидранта ПГ-4 (Т-150), расположенного на расстоянии 30 метров от здания детского сада. В учреждении разработана инструкция о мерах пожарной безопасности, в которой отражаются вопросы о порядке действия персонала в случае возникновения пожара. Проводится инструктаж по мерам пожарной безопасности с персоналом под роспись в журнале инструктажей (2 раза в год). Разработаны и вывешены на видных местах планы (схемы) эвакуации людей при возникновении пожара. Осуществляются 1 раз в полугодие практические тренировки по эвакуации людей из здания на случай пожара. Обучены по программе пожарно-технического минимума (3 человека– заведующая МАДОУ «Росинка» Миллер Ж.А., заместитель заведующего Писаревская А.Н., заместитель заведующего Щербина В.Ф.). Здание укомплектовано первичными средствами пожаротушения (огнетушители) марки ОП-4 в количестве 19 шт. Первичные средства пожаротушения (огнетушители) вывешены на видных местах. Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода укомплектованы рукавами и стволами. Проведена проверка работоспособности пожарных кранов с составлением акта проверки. Пожарные рукава присоединены к кранам и стволам. В здании смонтирована автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения и управления эвакуацией людей на случай возникновения пожара 3-го типа. Заключен договор на техническое обслуживание автоматических установок пожарной автоматики. Автоматическая пожарная сигнализация оборудована системой ПАК «Стрелец-Мониторинг» для дублирования сигнала об возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта. Организовано проведение проверки работоспособности указанных систем с оформлением соответствующего акта. Смонтировано эвакуационное освещение.

В ходе проверки установлено, что экспертной организацией по проведению расчетов по оценке пожарного риска – Федеральным государственным бюджетным учреждением «Судебно-экспертным учреждением федеральной противопожарной службой «Испытательная пожарная лаборатория по Ямало-Ненецкому автономному округу» произведен расчет величин пожарного риска на здание детского сада Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Росинка», расположенного по адресу: ЯНАО, г. Ноябрьск, ул. Высоцкого, 34«в». Проведенные расчеты показали, что величина индивидуального пожарного риска на указанном объекте защиты составляет $Q_{\text{в}}=5,9 \times 10^{-9}$, что не превышает установленное законом значение, а именно одной миллионной в год. Существующие на данном объекте системы противопожарной защиты и объемно-планировочные решения достаточны для обеспечения требуемого уровня индивидуального пожарного риска находящихся в здании людей.

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований (с указанием положений (нормативных) правовых актов), (с указанием характера нарушений и лиц, допустивших нарушения):


№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, допустивших нарушения
1.	Средства противопожарной защиты объекта, а именно: система автоматической пожарной сигнализации, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре эксплуатируются сверх срока службы, установленного изготовителем. Фактически согласно паспортам на смонтированное оборудование системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией (извещатель пожарный дымовой «ИП 22-141», извещатель пожарный тепловой «ИП-1035/1-А3, акустическая система «Иволга-РА10», извещатель пожарный ручной «ИПР-И», источник бесперебойного резервного питания «СКАТ-1200», источник	п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479)	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Росинка»

	бесперебойного резервного питания «СКАТ-2400P20», ППК «Сигнал 20М», оповещатель световой «Иволга-СТ-012», аккумулятор 26А/ч, аккумулятор 12А/ч, усилитель управления техническими средствами оповещения и эвакуации «Тромбон ПУ-4», усилитель трансляционный Тромбон УМ4-240, УК-ПСИП «Гефест»), сроки службы составляет не менее 10 лет, при этом отсутствует информация изготовителя о возможности дальнейшей эксплуатации. Тем самым необходимо обеспечить ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности, в случае отрицательных результатов испытаний - провести замену указанных систем в установленном порядке.		
2.	При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (фактически на объекте защиты самозакрывающиеся двери зафиксированы в открытом положении).	пп. «г» п.27 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479)	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Росинка»

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): *не выявлено.*

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного пожарного надзора (с указанием реквизитов выданных предписаний): *не выявлено*

Запись в журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


подпись проверяющего

А.Г. Челпан


подпись уполномоченного представителя юридического лица,
его уполномоченного представителя

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

подпись проверяющего

подпись уполномоченного представителя юридического лица,
его уполномоченного представителя

Прилагаемые документы:

- Форма проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемая при осуществлении федерального государственного пожарного надзора (приложение №1 к приказу МЧС России от 28.06.2018 г. №261);

- Предписание по устранению нарушений требований пожарной безопасности № 57/1/1 от 26.04.2021г.

Государственный инспектор г. Ноябрьск по пожарному надзору –
инспектор НТО ОНДиПР по МО г. Ноябрьск УНДиПР ГУ МЧС России по
Ямало-Ненецкому автономному округу
старший лейтенант внутренней службы Челпан Анастасия Григорьевна
должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору
«26» апреля 2021 года



С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил:
Заведующая МАДОУ «Росинка» Миллер Жанна Анатольевна
должность, фамилия, инициалы


подпись

«26» апреля 2021 года