



Муниципальное образование город

Ноябрьск

Администрация

Департамент образования

Муниципальное автономное дошкольное  
образовательное учреждение

«Росинка»

муниципального образования город

Ноябрьск

(МАДОУ «Росинка»)

Заведующий МАДОУ «Росинка»

Ж. А. Миллер

**КОМУ:**

Главному государственному инспектору  
г. Ноябрьска по пожарному надзору -  
начальнику ОНДиПР по МО г. Ноябрьска  
подполковнику внутренней службы  
А. В. Мишину

629803 г. Ноябрьск, ул. Высоцкого, 34в  
тел/факс:34-61-41;E-mail: mdourosinka @  
mail.ru

ИНН/КПП: 8905024852/890501001

ОГРН: 1028900708506; ОКПО: 48729621

02.06.2024 № 89

на № 60 от 11.05.2021 г.

Об исполнении представления № 60 от  
11.05.2021 г. «Об устранении причин и  
условий, способствовавших совершению  
административного правонарушения  
деятельности»

### Уважаемый Андрей Васильевич!

Представление от 11.05.2021 г. № 60 об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения деятельности муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Росинка» муниципального образования г. Ноябрьск рассмотрено с Вашим участием.

По результатам проведенной работы над исполнением нарушений, указанных в представлении от 11.05.2021 г. № 60, а именно:

- Средства противопожарной защиты объекта, а именно: система автоматической пожарной сигнализации, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре эксплуатируются сверх срока службы, установленного изготовителем. Фактически согласно паспортам на смонтированное оборудование системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией (извещатель пожарный дымовой «ИП 22-141», извещатель пожарный тепловой «ИП-1035/1-А3, акустическая система «Иволга-РА10», извещатель пожарный ручной «ИПР-И», источник бесперебойного резервного питания «СКАТ-1200», источник бесперебойного резервного питания «СКАТ-2400Р20», ППК «Сигнал 20М», оповещатель световой «Иволга-СТ-012», аккумулятор 26А/ч, аккумулятор 12А/ч, усилитель управления техническими средствами оповещения и эвакуации «Тромбон ПУ-4», усилитель трансляционный «Тромбон УМ4-240, УКПСИП «Гефест», сроки службы составляет не менее 10 лет, при этом отсутствует информация

ОНДиПР по МО г. Н. 351 БСК

Вх.№ 411

«02» 06 2024 г.

изготовителя о возможности дальнейшей эксплуатации. Тем самым необходимо обеспечить ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности, в случае отрицательных результатов испытаний – провести замену указанных систем в установленном порядке.

- При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов исключить фиксацию samozакрывающихся дверей лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении.

Предприняты следующие мероприятия.

- Определен срок проведения испытаний системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. В департамент образования направлено служебное письмо (исх. № 87 от 01.06.2021 г.) с договором между ООО «Куратор» и МАДОУ «Росинка» на оказание услуг по проведению испытаний обеспечения пожарной безопасности (копия письма прилагается). Испытания будут проведены в июне – месяце.

- Исключена фиксация samozакрывающихся дверей. (убран ковер, который фиксировал samozакрывающуюся дверь на центральном входе).

- Усилен контроль за исполнением требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством РФ.

**Заведующий МАДОУ «Росинка»**



**Ж. А. Миллер**