



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное Управление МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу

наименование территориального органа МЧС России
629001, ЯНАО, г. Салехард, ул. Республики, д. 28 т.8(34922)3-16-21, 4-58-21, 3-17-03 ф.8 (34922) 3-14-16
E-mail: gpn_yamal@mail.ru. ongc@bk.ru.

адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

по муниципальному образованию город Ноябрьск

Управление НД и ПР ГУ МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу

наименование органа государственного пожарного надзора

г. Ноябрьск, ул. 60 лет СССР, стр.25, тел. 8 (3496) 31-11-20, e-mail: ogpn_noyabrsk@mail.ru

Предписание № 57/1/1

по устранению нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объекте защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению «Росинка»

полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,

объект защиты – здание детского сада Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Росинка» (ОГРН 1028900708506, ИНН 8905024852). Объект категории чрезвычайно высокого риска (1 класс).

отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора города Ноябрьск по пожарному надзору – начальника ОНДиПР по МО г. Ноябрьск УНДиПР ГУ МЧС России по ЯНАО подполковника внутренней службы Мишина А.В. № 57 от 12 апреля 2021 года, статей 6, 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», статей 9, 12, 13, 14 Федерального закона от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», в периоды: с 15 часов 00 минут по 16 часов 00 минут «16» апреля 2021 года; с 11 часов 00 минут по 12 часов 30 минут «20» апреля 2021 года; с 15 часов 00 минут по 16 часов 00 минут «22» апреля 2021 года, государственным инспектором г. Ноябрьск по пожарному надзору - инспектором НТО ОНДиПР по МО г. Ноябрьск УНДиПР ГУ МЧС России по ЯНАО старшим лейтенантом внутренней службы Челпан Анастасией Григорьевной проведена плановая, выездная проверка на объекте защиты – здании детского сада Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Росинка», расположенного по адресу: г.Ноябрьск, ул.Высоцкого, д.34«в».

должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (их) проверку, наименование объекта защиты и его адрес

совместно с: *Заведующей МАДОУ «Росинка» Миллер Жанной Анатольевной*

указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» **Вам необходимо устранить** следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	Средства противопожарной защиты объекта, а именно: система автоматической пожарной сигнализации, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре эксплуатируются сверх срока службы, установленного изготовителем. Фактически согласно паспортам на смонтированное оборудование системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией (извещатель пожарный дымовой «ИП 22-141»), извещатель пожарный	п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479)	01.12.2021 г.	

	тепловой «ИП-1035/1-А3, акустическая система «Иволга-РА10», извещатель пожарный ручной «ИПР-И», источник бесперебойного резервного питания «СКАТ-1200», источник бесперебойного резервного питания «СКАТ-2400Р20», ППК «Сигнал 20М», оповещатель световой «Иволга-СТ-012», аккумулятор 26А/ч, аккумулятор 12А/ч, усилитель управления техническими средствами оповещения и эвакуации «Тромбон ПУ-4», усилитель трансляционный Тромбон УМ4-240, УКПСИП «Гефест»), сроки службы составляет не менее 10 лет, при этом отсутствует информация изготовителя о возможности дальнейшей эксплуатации. Тем самым необходимо обеспечить ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности, в случае отрицательных результатов испытаний - провести замену указанных систем в установленном порядке.			
2.	При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов исключить фиксацию samozакрывающихся дверей лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении.	пп. «г» п.27 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479)	01.12.2021 г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящее предписание в управление надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС РФ по ЯНАО (индекс 629007, г. Салехард, ул. Республики 28), а также в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц. В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества.
- руководители федеральных органов исполнительной власти.
- руководители органов местного самоуправления.
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций.
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности.
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Ноябрьск по пожарному надзору—
 Инспектор НТО ОНДиПР по МО г. Ноябрьск УНДиПР ГУ МЧС России по
 Ямало-Ненецкому автономному округу
 старший лейтенант внутренней службы Челпан Анастасия Григорьевна
 должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору
 «26» апреля 2021 года



Предписание для исполнения получил:
 Заведующая МАДОУ «Росинка» Миллер Жанна Анатольевна
 должность, фамилия, инициалы
 «26» апреля 2021 года

Селезнева
 подпись